

Акт № 618

**согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции
или капитального ремонта)

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 84 Приморского района Санкт-Петербурга
(ГБДОУ Детский Сад № 84 Приморского района Санкт-Петербурга)**

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт): **197372, г. Санкт-Петербург, ул. Ситцевая, д. 3, корп. 2, лит. А**

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание **3 этажа, 2949,5 кв. м**

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): **да, 6971 кв.м.**

Объект культурного наследия: **нет**

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление

Арендодатель (наименование организации): **нет**

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): **государственная**

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): **региональная**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Администрация Приморского района Санкт-Петербурга. 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 83**

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): **образование**

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): **реализация образовательной программы дошкольного образования, дополнительных общеразвивающих программ, присмотр и уход за детьми.**

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): **265 детей**

Форма способа оказания услуг (к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):
к месту предоставления услуги

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети**

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект: **инвалиды передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением интеллекта**

Мы, нижеподписавшиеся, заведующий ГБДОУ детского сада № 84 Приморского района Санкт-Петербурга **Зенченко Светлана Валентиновна** и представитель МРОО «АВИП» **Любимцев Алексей Алексеевич**, действующий по доверенности №30/12-3 от **07.12.2017г.**, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, то собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: **нет**
2. Пандус стационарный наружный^{**}: **да, соответствует К**
3. Пандус стационарный внутренний^{**}: **нет**
4. Пандус инвентарный^{***}, роллопандус: **нет**
5. Наружная лестница входной зоны: **да, соответствует О, С, Г, У**
6. Внутренняя лестница входной зоны: **да, не соответствует О, С, Г, У**
7. Поручни наружные входной зоны: **да, не соответствует О, С, Г, У**
8. Поручни внутренние входной зоны: **да, не соответствует О, С, Г, У**
9. Дверные проемы входной зоны^{****} **да, соответствует Г, У; не соответствует О, С, К**
10. Подъемные платформы наружные: **нет**
11. Подъемные платформы внутренние: **нет**
12. Кнопка вызова персонала у входного узла: **да, у входной калитки установлена кнопка вызова, информационная табличка со шрифтом Брайля и указан телефон вызова сотрудника учреждения; соответствует О, С, Г, У, К**
13. Лифт пассажирский: **да, не соответствует О, С, Г, У, К**
14. Лифт грузовой: **нет**
15. Мобильные лестничные подъемники: **нет**
16. Санитарно-гигиенические помещения: **да, соответствует Г, О, У; не соответствует С, К**
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К, О, С, Г, У: **нет**
 - 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: **нет**
 - 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
 - звуковой информации: **нет**
 - надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: **да, соответствует С**
 - 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: **нет**
 - 17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: **нет**
18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: **да, соответствует О, С, Г, У, К**
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: **да, не соответствует С**

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 84 Приморского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: 197372, г. Санкт-Петербург, ул. Ситцевая, д. 3, корп. 2, лит. А и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время частично доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры К, О, С, Г, У	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	«С»	У входа на территорию детского сада № 84 имеется перепад высот в местах съезда с тротуара на проезжую часть 0,05 м. Оказание помощи при необходимости.	
1.2	«К»	При передвижении с проезжей части на тротуар у входной калитки имеется бордюр высотой 0,05 м. Преодоление на кресло -коляске бордюра с помощью ответственных сотрудников учреждения детского сада.	
1.3	«К», «О», «С», «Г», «У»	У входной калитки размещена кнопка вызова, информационная табличка, выполненная с использованием шрифта Брайля и указанием номера телефона: 348-36-12 для вызова сотрудника учреждения и оказания помощи инвалиду (сопровождению до места оказания услуги), включая допуск на объект сурдопереводчиков, тифлсурдопереводчиков и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собак-проводников.	
1.4	«К», «О», «С», «Г», «У»	Приказом от 29.08.2017г. № 51/47-ОД назначены ответственные сотрудники учреждения: зам.зав.по АХР Кульчихина Л.К. (в случае её отсутствия на рабочем месте – старший воспитатель Гусева Н.В.), обеспечивающие сопровождение инвалидов, от входной калитки по территории принадлежащей учреждению, при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, с которыми проведен инструктаж. Информация о проведении инструктажа в отношении выше указанных сотрудников отражена в журнале проведения инструктажа (инструктаж проведен 31.08.2017г.)	приказ № 51/47-ОД от 29.08.2017

2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1	«К», «О», «С», «Г», «У»	У входного узла установлена информационная табличка и кнопка вызова сотрудника учреждения для оказания помощи посетителям	
2.2	«О», «С», «Г», «У»	Над входной площадкой имеется навес, освещение. Внешняя лестница оборудована поручнями с одной стороны. Для посетителей «О», «С» лестница преодолима с сопровождением по необходимости.	
2.3	«К»	Внешняя лестница продублирована пандусом. Уклон пандуса соответствует нормативным требованиям. Имеются ограждения и опорные поручни с одной стороны наружного пандуса.	
2.4	«К», «О», «С»	Перепады высот, завышенные дверные пороги входных и тамбурных дверей, преодолимы с помощью сотрудников учреждения	
2.5	«С»	Перед входом в здание расположена информирующая тактильная табличка для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля. На прозрачных полотнах дверей предусмотрена яркая контрастная маркировка.	
2.6	«К», «О», «С», «Г», «У»	Приказом от 29.08.2017г. № 51/47-ОД назначены ответственные сотрудники учреждения: зам.зав.по АХР Кульчихина Л.К. (в случае её отсутствия на рабочем месте – старший воспитатель Гусева Н.В.), обеспечивающие сопровождение инвалидов, при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, с которыми проведен инструктаж. Информация о проведении инструктажа в отношении выше указанных сотрудников отражена в журнале проведения инструктажа (инструктаж проведен 31.08.2017г.)	приказ № 51/47-ОД от 29.08.2017
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	«О», «С»	Ширина дверных проемов и коридоров, перепад высот внутри здания условно соответствует нормами правил для категорий инвалидов, доступно с сопровождением по необходимости	
3.2	«К», «О», «С», «Г», «У»	Здания оборудовано пассажирским лифтом, который является недоступным для посетителей	
3.3	«К», «О», «С», «Г», «У»	Перемещение инвалидов внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.2.6.	приказ № 51/47-ОД от 29.08.2017
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	«О», «С», «Г», «У»	Места обслуживания для посетителей находятся на первом и втором этажах. Площадь кабинета заведующего и музыкального зала, подходы к различному оборудованию и мебели достаточны для индивидуального приема посетителей.	
4.2	«К»	Для посетителей категории «К» организован прием в	

		медицинском кабинете на первом этаже.	
4.3	«О», «С», «Г», «У»	Сотрудники учреждения, ответственные за сопровождение инвалидов на месте получения услуги, указаны в п.2.6.	приказ № 51/47- ОД от 29.08.2017
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	«О», «С», «К»	В учреждении на втором этаже имеется туалетная кабина. Размеры и внутреннее оборудование кабины частично соответствует требованиям для категорий инвалидов. Оказание помощи по необходимости.	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	«К», «О», «С», «Г», «У»	На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.gdou84.ru размещены: - контактная информация; - версия сайта для слабовидящих граждан (не соответствует ГОСТ Р 52872-2012); - информация о путях движения к ОСИ от ближайших остановок наземного пассажирского транспорта; - информация о способах получения услуг; - порядка получения услуг инвалидами в случае их предоставления на объекте, в том числе с указанием отсутствия парковки для автотранспорта инвалидов; - информация об условиях доступности, для каких категорий инвалидов предоставляется услуга на объекте; - условия доступности по зонам с сопровождением, наименованию зон для различных категорий инвалидов; - анкета по определению доступности объекта; - паспорт доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения; - должностная инструкция сотрудников по вопросам, связанным с организацией и обеспечением доступности для МГН объектов и услуг	
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к Объекту	
7.1	«О», «С», «Г», «У»	Ближайшая к ГБДОУ остановка: «Ситцевая улица», расположенная на Гаккелевской улице для следующих видов общественного транспорта: - автобус: № 93, № 126 - троллейбус: № 23, № 25, № 40 Расстояние от остановки общественного транспорта до ГБДОУ 334 м. Время движения пешком 4 минуты	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	«К», «О»	Выделенные места для личного автотранспорта инвалидов отсутствуют	

V. Рекомендации

Согласовать с местным муниципалитетом парковочные места для инвалидов, возможность занижения бордюрного камня перед входной калиткой детского сада № 84. Обратиться в ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» о необходимости оборудовать парковочное место для автомобилей инвалидов. Оборудовать автостоянку для автомобилей инвалидов на расстоянии не далее 50 м от входа с обозначением места стоянки на поверхности дорожного покрытия (3,6x6,0м) и на вертикальной поверхности на высоте от 1,5-2 м. (СП59.13330.2016, п.5.2)

заведующий ГБДОУ детский сад № 84
Приморского района Санкт-Петербурга



/Зенченко С.В./

М.П.

Дата

представитель общественной организации
МРОО «АВИП»



/Любимцев А.А./

М.П.

Дата